



**Администрация
муниципального образования
«Усть-Лужское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2020 г. №101

О порядке содержания и эксплуатации источников
наружного противопожарного водоснабжения
в границах МО «Усть-Лужское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее - МО «Усть-Лужское сельское поселение»), активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация

постановляет:

1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах МО «Усть-Лужское сельское поселение» согласно приложению №1.

2. Специалисту ЖКХ, ГО и ЧС администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение»:

2.1 Поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы согласно приложению №2, в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего при формировании местного бюджета предусмотреть финансирование мероприятий на эти цели.

3. Рекомендовать ООО "Усть-Лужский Водоканал", руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с Филиалом государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Кингисеппского района» (далее – «ОГПС Кингисеппского района») комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения и в сроки до 20 июня и 20 ноября

результаты представлять в администрацию МО «Усть-Лужское сельское поселение» для обобщения и доклада главе администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение»

3.2. Выделять транспорт для комиссионного обследования (проверки) средств наружного противопожарного водоснабжения.

3.3. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

3.4. Предоставлять в «ОГПС Кингисеппского района» перечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.

4. Рекомендовать «ОГПС Кингисеппского района»:

4.1. Заключать соглашения с ООО «Усть-Лужский Водоканал», иными организациями, расположенными (осуществляющими деятельность) на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение», о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения.

4.2. Согласовывать планы (инструкции) о порядке учета, проверки и использования источников наружного противопожарного водоснабжения с ООО «Усть-Лужский Водоканал», администрацией МО «Усть-Лужское сельское поселение» и иными организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения.

4.3. Организовывать ведение учета водопроводных сетей, подлежащих испытанию на водоотдачу на территории, охраняемой местным пожарно-спасательным гарнизоном.

5. Специалисту по ЖКХ, ГО и ЧС администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение»:

5.1. Оказывать необходимую методическую и техническую помощь ООО «Усть-Лужский Водоканал».

5.2. Оказывать необходимую методическую помощь руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения.

5.3. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

6. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации без приложений (с приложениями разместить на официальном сайте администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение»).

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

8. Считать утратившим силу постановление администрации №46 от 02.03.2017 г.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации



П.И. Казарян

Порядок
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в
границах муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"), Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168), Сводом правил (СП) "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178), СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утверждены постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 № 123), ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 25 ноября 2010 г. N 522-ст).

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;
- пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки устройство;
- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;
- пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;
- район выезда - территория, на которой силами Филиала государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Кингисеппского района» (далее – «ОГПС Кингисеппского района») или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления - муниципальным образованием «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Усть-Лужское сельское поселение»), ООО «Усть-Лужский Водоканал», абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и

силами «ОГПС Кингисеппского района» и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение».

2. Содержание и эксплуатация источников ППВ

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;
- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств «ОГПС Кингисеппского района» или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;
- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;
- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);
- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;
- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
- немедленное уведомление единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» (по телефону 4-88-88) и подразделений «ОГПС Кингисеппского района» (по телефонам 2-98-89, 40-300) о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ;
- своевременное уведомление ООО «Усть-Лужский Водоканал», в случае ввода в эксплуатацию нового источника ППВ или передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

2.2. ООО «Усть-Лужский Водоканал, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.3. Размещение источников ППВ на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» и организаций, их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения").

2.4. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на ООО «Усть-Лужский Водоканал», абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

2.5. Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников ППВ

3.1. ООО «Усть-Лужский Водоканал», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация МО «Усть-Лужское сельское поселение» организует, а ООО «Усть-Лужский Водоканал», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ ООО «Усть-Лужский Водоканал», абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями ООО «Усть-Лужский Водоканал», администрации муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение», абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями «ОГПС Кингисеппского района».

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. ООО «Усть-Лужский Водоканал», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. «ОГПС Кингисеппского района» в установленном порядке сообщает в администрацию МО «Усть-Лужское сельское поселение», в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, руководителю ООО «Усть-Лужский Водоканал», абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- Неисправности (недостатки) исключающие забор воды:

1. Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:

1.1. Отсутствие указателя (координатной таблички);

1.2. Не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

2. Невозможность подъезда:

2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

2.2. Отсутствие подъезда.

3. Невозможность его обнаружения:

3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.);

3.2. Завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);

3.3. Под слоем льда (снега);

3.4. Заасфальтирован.

4. Невозможность установить пожарную колонку:

4.1. Сдвинут колодец;

4.2. Колодец завален грунтом;

4.3. Колодец заплыл грязью;

4.4. Стояк низко расположен;

4.5. Сбита резьба на стояке;

4.6. Смещён стояк;

4.7. Сужены проушины на верхнем фланце;

4.8. Мешают болты на верхнем фланце.

4. Наличие технических дефектов:

5.1. Заглушен;

5.2. Нет стояка;

5.3. Не закреплён стояк;

- 5.4. Стояк забит грунтом;
- 5.5. Трещина в стояке;
- 5.6. Нет штока;
- 5.7. Проворачивается (сорван) шток;
- 5.8. Шток не провернуть;
- 5.9. Погнут шток;
- 5.10. Длинный шток;
- 5.11. Короткий шток;
- 5.12. Малый квадрат штока;
- 5.13. Большой квадрат штока;
- 5.14. Стёрты грани штока;
- 5.15. Разбит фланец.

6. Отключение от магистрали:

- 6.1. Отключение от магистрали.

7. Заморожен:

- 7.1. Заморожен.

- Неисправности (недостатки), не исключаяющие забор воды:

1. Дефекты:

- 1.1. Указатель (табличка), не соответствует действительности:

- а) номер дома; д) координаты;
- б) тип гидранта; е) плохо видны надписи;
- в) тип сети; ж) цвет таблички;
- г) диаметр сети;

- 1.2. Указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;

- 1.3. Не закрывается (течёт);

- 1.4. Низкое давление в сети;

- 1.5. Отсутствует дренаж колодца;

- 1.6. Нет комплекта;

- 1.7. Сдвинуто кольцо колодца;

- 1.8. Нет крышки колодца;

- 1.9. Нет крышки стояка гидранта;

- 1.10. В стояке нет затравки (пробки);

- 1.11. Течь под верхним фланцем;

- 1.12. Течь под нижним фланцем;

- 1.13. Вода в стояке (не работает сливное устройство);

- 1.14. Вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод).

- Отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

- Указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

3.7. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.8. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- отсутствие указателя (координатной таблички);

- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

- отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;
- низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);
- не герметичен (не держит воду);
- отсутствует упорный брус;
- не закреплён упорный брус;
- неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по их незамерзанию.

3.9. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;
- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
- неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;
- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;
- отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.10. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.11. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.12. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников ППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками ООО «Усть-Лужский Водоканал», совместно с представителями «ОГПС Кингисеппского района» и определяются меры по обеспечению территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» водоснабжением для целей пожаротушения.

4.4. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети поселения и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению «ОГПС Кингисеппского района».

4.5. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта ООО «Усть-Лужский Водоканал», абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформировано «ОГПС Кингисеппского района».

4.6. ООО «Усть-Лужский Водоканал», абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны уведомлять подразделения «ОГПС Кингисеппского района» об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или

замены источников ППВ.

4.7. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы «ОГПС Кингисеппского района» привлекаются на проверку их состояния.

4.8. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

5. Организация взаимодействия

5.1. Вопросы взаимодействия между ООО «Усть-Лужский Водоканал», абонентами, организациями, «ОГПС Кингисеппского района» в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

5.2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами «ОГПС Кингисеппского района» и обеспечения максимальной водоотдачи сетей ООО «Усть-Лужский Водоканал», абонент или организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий(ую) конкретные местные условия.

5.3. Силы «ОГПС Кингисеппского района» осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, для контроля состояния источников ППВ.

ПЕРЕЧЕНЬ
источников противопожарного водоснабжения на территории
муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение», используемых для забора
воды в целях пожаротушения.

д. Лужицы:

1. ПВ (естественный водоём) – река Лужица, расположен около деревенского кладбища.

д. Краколье:

1. ПВ (естественный водоём) - ручей, расположенный возле д.77.

д. Межники:

1. ПВ (естественный водоём) – река Луга, подъезд с площадкой для пожарных автомобилей, расположен около д. 51;
2. ПВ (естественный водоём) – река Луга, подъезд с площадкой для пожарных автомобилей, расположен около д. 63.

пос. Преображенка

1. ПВ (естественный водоём) – река Луга, подъезд с площадкой для пожарных автомобилей, расположен около кафе «Кантри».

д. Кирьямо

1. ПВ (искусственный водоём), расположен возле д.21.

д. Гакково

1. ПВ (естественный водоем) – берег Финского залива.

д. Конново

1. ПВ (протока с Финского залива – естественный водоем) - подъезд с площадкой для пожарных автомобилей, расположен в начале деревни за д.10.

д. Тисколово

1. ПВ (протока с финского залива – естественный водоем) - подъезд с площадкой для пожарных автомобилей, расположен в начале деревни напротив д. 39.

д. Курголово

1. ПВ (протока с озера Липовское - естественный водоем) - подъезд с площадкой для пожарных автомобилей, расположен перед мостом через протоку.

д. Липово

1. ПВ (искусственный водоём) – расположен в начале деревни в районе подстанции.

д. Выбье

1. ПВ (естественный водоём – река Выбья) – подъезд с площадкой для пожарных автомобилей за Домом культуры.

пос. Усть-Луга, кв. Остров

1. ПВ (естественный водоём – река Луга) - подъезд с площадкой для пожарных автомобилей, расположен около д. 67.

2. ПГ №81 кв. Остров, через дорогу от кафе «Арамэ» за остановкой.

3. ПГ б/н на АЗС в кв. Остров, стр. 50а.

4. ПГ б/н возле д.1016.

пос. Усть-Луга, кв. Судоверфь

1. ПГ №10а, на фасаде д.47.

2. ПГ б/н, на фасаде д.346.

пос. Усть-Луга, кв. Ленрыба

1. ПГ №1, на фасаде д.5.

2. ПГ №5а, фасаде д.7 (сельский Дом культуры).

3. ПГ №5, правый торец дома №13.

4. ПГ №13, фасад дома №14.

5. ПГ №75, левый угол д.15а.

6. ПГ №29, фасад д. 17а.
7. ПГ №56, фасад д. 24а.
8. ПГ №40, фасад д. 29.
9. ПГ №15, фасад д. 30.
10. ПГ №14, фасад д. 41.
11. ПГ №17а, левый угол д. 61.
12. ПГ №24, торец д. 81.
13. ПГ №26, торец д. 83.
14. ПГ №30, возле д. 74.
15. ПГ №56, возле д. 56.
16. ПГ №83, напротив магазина «Пятерочка».

пос. Усть-Луга, кв. Краколье

1. ПГ №106, возле бывшей Кракольской средней школы.